



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
97-300 PIOTRKÓW TRYB. ALEJE 3 MAJA 8
TEL. (44) 649-50-63. FAX (44) 647-76-26
e-mail: psse.piotrkowtryb.@pis.gov.pl
ODDZIAŁ LABORATORYJNY



AB 539



Sprawozdanie z badania Nr HK-S/538/2018

Strona 1 z 1

Znak sprawy: PSSE-OL-HK-482/391/2018

Piotrków Tryb., dnia 17.09.2018r.

Nazwa i adres klienta: PGK Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
Numer protokołu pobrania próbek: -
Oznakowanie próbki w terenie: Stużno - pompownia
Próbki pobrane / dostarczone przez: zleceniodawcę, miejsce poboru: Stużno - pompownia (wg oświadczenia)
Data przyjęcia próbek do badania: 14.09.2018r.
Rodzaj próbki: woda do spożycia
Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badania: 14.09.2018r.
Data zakończenia badania: 16.09.2018r.

WYNIKI BADANIA:

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, zakres akredytacji Nr AB 539 wyd. 19 z dnia 02.07.2018r.

Kod próbki	Kierunek badania	Metoda badawcza	Wynik badania	Jednostka	Wartość dopuszczalna
538/S/HK	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
	Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml		0	jtk	0
	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0
	Chlor wolny	PB/L-78 wyd. 2 z dn.10.05.2016r. w oparciu o test Nanocolor 1-16	0.51 = 0,10*	mg/l	0.30

jtk- liczba jednostek tworzących kolonie

*- niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$, nie uwzględnia niepewności pobrania próbki

UWAGI:

1. Badanie próbek wykonano w terminach zgodnych z metodami badawczymi.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania sprawozdania
5. Wartości dopuszczalne oznaczanych parametrów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z 11.12.2017r.).

Autoryzował:

KIEROWNIK Sekcji Badań Środowiskowych Wody i Gleby
mgr inż. Anna Pasek
STARSZY ASYSTENT Sekcji Badań Środowiskowych Wody i Gleby
mgr Ewa Gątkowska

Zatwierdził:

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
mgr inż. Ewa Łylich